

	İŞYERİ ADI :PAMUKOVA MYO	RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				Hazırlanma Tarihi	22.10.2024
	ADRESİ :PAMUKOVA	Risk Değerlendirme Ekip Üyeleri: Prof. Dr. Fatih SÖNMEZ, Öğr. Gör. Recep ŞEN, Öğr. Gör. Hüseyin DURAN, Niyazi BAŞ, Ahmet CÖMERT, Zekeriya ÇETİN, Öğr. Gör. Dr. Zuhal ŞAHİN, Öğr. Gör. Tülay DURAN, Öğr. Gör. Dr.Kaan DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Selen ŞEN				Geçerlik Tarihi	22.10.2030
						Revizyon numarası	00

Risk Öncelik Durumu:

R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)
R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)

R:15-16-20(Önemli Risk)

R:25(Kabul Edilemez Risk)

Risk Değerlendirme Kriterleri:

Olasılık: 1- Neredeyse Mükün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir, Her gün

Şiddet: 1- İlkaydım Yeterli 2- İlkaydım Gerekli, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerekli 4- Uzun Kaybı, Meslek Hastalıkları 5- İş Görmeyiz/Ölümlü

DEĞERLENDİRME TABLOSU				DERECELİ DİRME TABLOSU			ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					ALINAN ÖNLEM SONRASI		
NO	FAALİYET/ YER	TEHLİKE	RİSK	OLASILIK	ŞİDDET	RDS	ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	HEDEF TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	ŞİDDET	RDS
1	Ofis faaliyetleri	Temizlik yapılan alanda kaygan zemin	Düşme / Kayma	2	3	6	Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmıştır ve ıslak zeminlerin olduğu mekanlarda uyarıcı işaretler konulması.	Okul Müdürü	31.12.2024		Zemin temizliği ıslak olarak yapıldığında kuruyuncaya kadar, kaygan zemin uyarı levhası konulmaktadır.	1	3	3
2	Ofis faaliyetleri	Masa ve sehpa üzerinde ve kenarında bulunan cam ve keskin yüzeyler	Kesilme -çizilme yaralanma	2	3	6	Masa ve sehpa üzeri camların kenar kısmının kontrol edilmesi ve kaydırmazlığın sağlanması gereklidir.	Okul Müdürü	31.12.2024		Kullanıcı personel tarafından takip edilmektedir.	1	3	3
3	Ofis faaliyetleri	Merdivenlerde kayma takılma	Düşme / Kayma	3	3	9	Merdivenlere kaymaz bant uygulanması	Okul Müdürü	31.12.2024		Merdivenlerde kaymaz bant bulunmaktadır.	1	3	3
4	Ofis faaliyetleri	Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri	Düşme / Kayma	2	4	8	Basamak yükseklikleri gözden geçirilecektir.	Okul Müdürü	31.12.2024		Basamak yükseklikleri proje ile belirlenmiştir.	1	4	4
5	Ofis faaliyetleri	Ofis içerisinde kullanılan mobilyalar	Çarpma/Düşme	2	4	8	Ofis içerisinde kullanılan mobilyalar düzenli olarak kontrol edilecektir.	Okul Müdürü	31.12.2024		Kullanıcı personel tarafından takip edilmektedir.	1	4	4
6	Ofis faaliyetleri	Ofiste temizliği	Enfeksiyon	2	3	6	Taemizlik personeline hijyen eğitimi alması sağlanacaktır.	Okul Müdürü	31.12.2024	16.12.2023	Eğitimci Nuray SARI'nın bilgilendirmeleri doğrultusunda hareket edilmektedir.	1	3	3
7	Ofis faaliyetleri	Temizlikte kullanılan kimyasallar	Allergi/ toksik etki	3	2	6	Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilecektir. Temizlik sonrası odalar havalandırılacaktır.	Okul Müdürü	31.12.2024	16.12.2023	Eğitimci Nuray SARI'nın bilgilendirmeleri doğrultusunda hareket edilmektedir.	1	2	2
8	Ofis faaliyetleri	Ofis havalandırma olmaması veya yetersiz olması	Allergi/ Klimadan geçen hastalıklar	2	4	8	Ofis içerisindeki tüm alanlar düzenli olarak havalandırılması sağlanacaktır.	Okul Müdürü	31.12.2024	Günlük olarak yapılmaktadır.	Günlük olarak yapılmaktadır.	1	4	4
9	Ofis faaliyetleri	İklimlendirme cihazlarının kontrolleri	Allergi/ Klimadan geçen hastalıklar	2	4	8	İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yapılması ve bakım formlarının arşivlenmesi	Okul Müdürü	31.12.2024	İhtiyaç halinde gerçekleştirilmektedir.	İhtiyaç halinde gerçekleştirilmektedir.	1	4	4

	İŞYERİ ADI :PAMUKOVA MYO	RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				Hazırlanma Tarihi	22.10.2024
	ADRESİ :PAMUKOVA	Risk Değerlendirme Ekip Üyeleri: Prof. Dr. Fatih SÖNMEZ, Öğr. Gör. Recep ŞEN, Öğr. Gör. Hüseyin DURAN, Niyazi BAŞ, Ahmet CÖMERT, Zekeriya ÇETİN, Öğr. Gör. Dr. Zuhale ŞAHİN, Öğr. Gör. Tülay DURAN, Öğr. Gör. Dr. Kaan DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Selen ŞEN				Geçerlik Tarihi	22.10.2030
						Revizyon numarası	00

Risk Öncelik Durumu:

R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)
R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)

R:15-16-20(Önemli Risk)

R:25(Kabul Edilemez Risk)

Risk Değerlendirme Kriterleri:

Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir, Her gün

Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzun Kayıp, Meslek Hastalıkları 5- İş Görmeyiz/Ölümlü

DEĞERLENDİRME TABLOSU				DERECELİ DİRME TABLOSU			ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					ALINAN ÖNLEM SONRASI		
NO	FAALİYET/ YER	TEHLİKE	RİSK	OLASILIK	ŞİDDET	RDS	ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	HEDEF TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	ŞİDDET	RDS
10	Ofis faaliyetleri	Ofis içerisindeki sıcaklık ve nemin yüksek olması	Termal konfor / ,allerji	3	2	6	Ofis içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutulması	Okul Müdürü	31.12.2024	Ofis personel tarafından takip edilmektedir.	Ofis personel tarafından takip edilmektedir.	1	2	2
11	Ofis faaliyetleri	Tüm alanlarda yeterli aydınlatma olmaması	Görme bozuklukları/düşme	2	2	4	Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanacak ve aydınlatmalar çalışır halde bulundurulacaktır. Aydınlatma ölçümleri yapıp yetersiz noktalarda ilave aydınlatma sağlanmalıdır.	Okul Müdürü	31.12.2024		İdari İşler Personeli ve Yüksekokul Sekreteri tarafından kontrol edilmektedir.	1	2	2
12	Ofis faaliyetleri	Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçlarının ofis içinde yapılması	Hijyen/kaza olasılığı	2	3	6	Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçları , çalışma alanlarından ayrı bir yerde hazırlanması.	Okul Müdürü	31.12.2024		Belirtilen ihtiyaçların hazırlanması için çay ocağı oluşturulmuştur.	1	3	3
13	Ofis faaliyetleri	Ofis içerisindeki yerleşim düzeninin kısıtlı olması	Takılma /düşme	2	3	6	Ofis içerisindeki yerleşim, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanacaktır.	Okul Müdürü	31.12.2024		Ofis çalışanları tarafından düzenlenmektedir.	1	3	3
14	Ofis faaliyetleri	Ofiste kullanılan kablolu aletler ortalık alanda olması	Takılma /düşme	2	4	8	Ofiste kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılmalıdır.Açıkta kablo bulunmayacak ve prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilecektir.	Okul Müdürü	31.12.2024		Kullanıcı personel tarafından takip edilmektedir.	1	4	4
15	Ofis faaliyetleri	Kaçak akım	Elektrik /Çarpılma	2	4	8	Kaçak akım rölelerinin kontrolleri periyodik olarak yapılmalıdır.	Okul Müdürü	31.12.2024		Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı personeli tarafından kontrol edilmektedir.	1	4	4
16	Ofis faaliyetleri	Elektrik Panosu	Elektrik /Çarpılma	2	4	8	Pano odalarına yetkisiz kişi girişine kapalı olmalıdır. Uyarı - ikaz işaretlerini konulması, Yalıtım paspası konulması.	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
17	Ofis faaliyetleri	Paratoner tesisatı bulunmaması	Elektrik /Çarpılma/iş kazası	2	5	10	Parotener temin edilmesi	Okul Müdürü	31.12.2024			1	5	5

	İŞYERİ ADI :PAMUKOVA MYO	RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				Hazırlanma Tarihi	22.10.2024
	ADRESİ :PAMUKOVA	Risk Değerlendirme Ekip Üyeleri: Prof. Dr. Fatih SÖNMEZ, Öğr. Gör. Recep ŞEN, Öğr. Gör. Hüseyin DURAN, Niyazi BAŞ, Ahmet CÖMERT, Zekeriya ÇETİN, Öğr. Gör. Dr. Zuhul ŞAHİN, Öğr. Gör. Tülay DURAN, Öğr. Gör. Dr.Kaan DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Selen ŞEN				Geçerlik Tarihi	22.10.2030
						Revizyon numarası	00

Risk Öncelik Durumu:

R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)
R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)

R:15-16-20(Önemli Risk)

R:25(Kabul Edilemez Risk)

Risk Değerlendirme Kriterleri:

Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir, Her gün

Şiddet: 1- İlkaydım Yeterli 2- İlkaydım Gerekli, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerekli 4- Uzun Kayıp, Meslek Hastalıkları 5- İş Görmeyiz/Ölümlü

DEĞERLENDİRME TABLOSU				DERECELİ DİRME TABLOSU			ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					ALINAN ÖNLEM SONRASI		
NO	FAALİYET/ YER	TEHLİKE	RİSK	OLASILIK	ŞİDDET	RDS	ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	HEDEF TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	ŞİDDET	RDS
18	Ofis faaliyetleri	Elektrikli Alet ekipman	Elektrik /Çarpılma	3	3	9	Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilecek, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engellenecektir.	Okul Müdürü	31.12.2024	Ofis personeli tarafından takip edilmektedir.	Ofis personeli tarafından takip edilmektedir.	1	3	3
19	Ofis faaliyetleri	Dış kapıların içe açılması	Acil durum tahliye güçlüğü	2	5	10	Gerekli tadilatın yapılması	Okul Müdürü	31.12.2024			1	5	5
20	Ofis faaliyetleri	Sınıf kapılarının dışa açılmaması	Acil durum tahliye güçlüğü	2	5	10	Gerekli tadilatın yapılması	Okul Müdürü	31.12.2024			1	5	5
21	Ofis faaliyetleri	Yangın söndürme sistemlerinin çalışmaması	Yangın/ölüm	2	5	10	Yangın söndürücülerini mevcuttur ve son kullanma tarihleri kontrol edilmelidir. Yangın söndürme ekipleri oluşturularak ve eğitime tabi tutulmalı, yangın söndürme algılama ve alarm sistemlerinin periyodik kontrolü ve bakımların yapılması gerekmektedir.	Okul Müdürü	31.12.2024		2025 yılı içinde planlama yapılmıştır.	1	5	5
22	Ofis faaliyetleri	Acil duruma neden olan olaya ilişkin telefon numaralarının bulunmaması	Tahliye edememe/ölüm	2	5	10	Yangın Emniyet Talimatı Levhasının uygun yerlere asılmalıdır ve Acil durum ekiplerinin levhada güncellenmesi gerekmektedir.	Okul Müdürü	31.12.2024		Acil durum ekipleri levhada güncellenmiştir ve gerekli uyarı bilgilendirmeleri yapılmıştır.	1	5	5
23	Ofis faaliyetleri	Ofis içerisinde; ortam kaynaklı gürültü	Psikolojik etki/işitme kayıpları	2	2	4	Gürültü düzeyi minimum olan ofis cihazlarının kullanılmasına dikkate edilecektir.	Okul Müdürü	31.12.2024	Ofis personeli tarafından takip edilmektedir.	Ofis personeli tarafından takip edilmektedir.	1	2	2
24	Ofis faaliyetleri	Taşıma işinin elle yapılması	Kas iskelet sistemi hastalıkları	2	3	6	Çalışanlar elle taşıma konusunda bilgilendirilecek ve elle taşınmayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engellenecektir.	Okul Müdürü	31.12.2024	Görevli personele ağır yük taşıtırılmamaktadır.	Görevli personele ağır yük taşıtırılmamaktadır.	1	3	3
25	Ofis faaliyetleri	Ofiste kullanılan ekranlı araçlar	Kas iskelet sistemi hastalıkları	4	3	12	Ofiste kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmesi ve tüm çalışanlara ergonomi eğitimi verilmesi gerekmektedir.	Okul Müdürü	31.12.2024	9.05.2024	CBİKO tarafından verilen eğitimler konusunda bilgilendirilme yapılmaktadır.	1	3	3

	İŞYERİ ADI :PAMUKOVA MYO	RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				Hazırlanma Tarihi	22.10.2024
	ADRESİ :PAMUKOVA	Risk Değerlendirme Ekip Üyeleri: Prof. Dr. Fatih SÖNMEZ, Öğr. Gör. Recep ŞEN, Öğr. Gör. Hüseyin DURAN, Niyazi BAŞ, Ahmet CÖMERT, Zekeriya ÇETİN, Öğr. Gör. Dr. Zuhal ŞAHİN, Öğr. Gör. Tülay DURAN, Öğr. Gör. Dr.Kaan DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Selen ŞEN				Geçerlik Tarihi	22.10.2030
						Revizyon numarası	00

Risk Öncelik Durumu:

R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)
R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)

R:15-16-20(Önemli Risk)

R:25(Kabul Edilemez Risk)

Risk Değerlendirme Kriterleri:

Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir, Her gün

Şiddet: 1- İlk yardım Yeterli 2- İlk yardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzun Kayıp, Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü

DEĞERLENDİRME TABLOSU				DERECELİ DİRME TABLOSU			ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					ALINAN ÖNLEM SONRASI		
NO	FAALİYET/ YER	TEHLİKE	RİSK	OLASILIK	ŞİDDET	RDS	ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	HEDEF TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	ŞİDDET	RDS
26	Ofis faaliyetleri	Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda çalışmaları	Kas iskelet sistemi hastalıkları	4	3	12	Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engellenecektir.	Okul Müdürü	31.12.2024	Ofis personeli tarafından takip edilmektedir.	Ofis personeli tarafından takip edilmektedir.	1	3	3
27	Ofis faaliyetleri	Ofiste yürütülen işler ile ilgili çalışanların görüşlerinin alınması	psiko sosyal etkenler	3	2	6	Ofiste yürütülen işler ile ilgili çalışanların da görüşleri alınması sağlanmalıdır.	Okul Müdürü	31.12.2024	Yapılan işler ile ilgili personelin görüşleri alınmaktadır.	Yapılan işler ile ilgili personelin görüşleri alınmaktadır.	1	2	2
28	Ofis faaliyetleri	Çalışanların İSG eğitimlerinin olmaması, bilgisizlik	Kas iskelet sistemi hastalıkları	4	3	12	Tüm çalışanlara genel, sağlık ve teknik konularla ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir.	Okul Müdürü	31.12.2024	CBİKO tarafından verilen eğitimler konusunda bilgilendirilme yapılmaktadır.	CBİKO tarafından verilen eğitimler konusunda bilgilendirilme yapılmaktadır.	1	3	3
29	Ofis faaliyetleri	Ekranlı araçlarla çalışma yapan personelin periyodik göz muayenelerinin takip edilmemesi	Göz bozuklukları	1	3	3	Ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışanların periyodik göz muayenelerinin yapılması ve izlenmesi gerekmektedir.	Okul Müdürü	31.12.2024	CBİKO tarafından verilen eğitimler konusunda bilgilendirilme yapılmaktadır.	CBİKO tarafından verilen eğitimler konusunda bilgilendirilme yapılmaktadır.	1	3	3
30	Ofis faaliyetleri	Sürekli sabit pozisyonda çalışılması	Kas iskelet sistemi hastalıkları	3	3	9	Çalışanlar, özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma konusunda bilgilendirilmesi.	Okul Müdürü	31.12.2024	CBİKO tarafından verilen eğitimler konusunda bilgilendirilme yapılmaktadır.	CBİKO tarafından verilen eğitimler konusunda bilgilendirilme yapılmaktadır.	1	3	3
31	Ofis faaliyetleri	İlk yardım dolabının bulunmaması veya içindeki malzemelerin eksik olması	Acil durumlara müdahale edememe	2	3	6	İlk yardım dolabı temin edilmesi ve uygun yerlere asılması, içindeki malzemelerin periyodik olarak kontrol edilmesi	Okul Müdürü	31.12.2024		Kontrolleri belirli aralıklarla yapılmaktadır.	1	3	3
32	Genel	Yangın merdiveni çıkış kapısının merdiven basamağından kaynaklı tam açılmaması veya kapalı, kilitli olması	Yangın/yaralanma/ölüm	2	5	10	Yangın merdiveninin yönetmeliklere uygun olarak tesis edilerek açık bırakılması gerekmektedir.	Okul Müdürü	31.12.2024	Yangın merdiveni bulunmamaktadır.	Yangın merdiveni oluşturulması talebi yapılmıştır.	1	5	5
33	Genel	Yangın su deposunun arızalı olması, su deposunda su bulunmaması	Yangın/yaralanma/ölüm	2	5	10	Su deposunun tamir edilmesi veya yeni su deposu yapılarak yangın söndürme sisteminin faal hale getirilmesi	Okul Müdürü	31.12.2024			1	5	5

	İŞYERİ ADI :PAMUKOVA MYO	RİSK DEĞERLENDİRME FORMU Risk Değerlendirme Ekip Üyeleri: Prof. Dr. Fatih SÖNMEZ, Öğr. Gör. Recep ŞEN, Öğr. Gör. Hüseyin DURAN, Niyazi BAŞ, Ahmet CÖMERT, Zekeriya ÇETİN, Öğr. Gör. Dr. Zuhul ŞAHİN, Öğr. Gör. Tülay DURAN, Öğr. Gör. Dr. Kaan DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Selen ŞEN	Hazırlanma Tarihi	22.10.2024
	ADRESİ :PAMUKOVA		Geçerlik Tarihi	22.10.2030
			Revizyon numarası	00

Risk Öncelik Durumu:

R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)
R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)

R:15-16-20(Önemli Risk)

R:25(Kabul Edilemez Risk)

Risk Değerlendirme Kriterleri:

Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir, Her gün

Şiddet: 1- İlkaydım Yeterli 2- İlkaydım Gerekli, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerekli 4- Uzun Kayı, Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü

DEĞERLENDİRME TABLOSU				DERECELİ DİRME TABLOSU			ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					ALINAN ÖNLEM SONRASI		
NO	FAALİYET/ YER	TEHLİKE	RİSK	OLASILIK	ŞİDDET	RDS	ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	HEDEF TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	ŞİDDET	RDS
34	Genel	YSC'ların kullanım ömürlerinin geçmesi	Yangın/ölüm	2	5	10	Yangın söndürücüleri mevcuttur ve son kullanma tarihleri kontrol edilmelidir.	Okul Müdürü	31.12.2024	2021 yılında dolum yapılmıştır.	2025 tarihinde yeniden dolum yapılacaktır.	1	5	5
35	Laboratuvar/ Atölyeler (genel)	Tezgah/Cihaz kullanım/emniyet/bakım talimatlarının olmaması	Hatalı kullanım sonucu yaralanmalar	3	3	9	Her makine için isimlendirme yapılacak, makine kullanım/emniyet/bakım talimatları oluşturulacak ve kullanım açısından sorumlular belirlenecek ve görülebilir bir yere asılmalıdır.	Okul Müdürü	31.12.2024			1	3	3
36	Laboratuvar/ Atölyeler (genel)	Kaygan Zemin	kayma, takılma, düşme	3	4	12	Zeminde kayganlaştırıcı oluşumunun önüne geçilmesi, kaygan zemin oluşumu varsa tehlike işareti ile uyarılması gerekmektedir.	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
37	Laboratuvar/ Atölyeler (genel)	Laboratuvarlarda ikaz uyarı işaretleri olmaması	Kaza, yaralanma	2	4	8	Uygun yerlere uyarı ikaz işaretleri asılacaktır.	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
38	Lab/Atölye	Makinelerin koruyucusunun yetersizliği	Göze cisim kaçması ve uzuv yaralanmaları	4	3	12	Tüm tezgahların koruyucularının gözden geçirilerek korucu donanımları eksik veya yetersiz olanlarının tamamlanması	Okul Müdürü	31.12.2024			2	3	6
39	Lab/Atölye	Yangın dolabının ve YSC tüplerinin önünde malzeme bulunması	Yangın anında müdahale yaralanma	2	3	6	Gerekli ortam düzenlenmesi yapılmalı	Okul Müdürü	31.12.2024			1	3	3
40	Lab/Atölye	Kimyasal malzemelerin depolanması	Yangın, Patlama	2	4	8	Ateşten uzak tutulması, uyarı işaret levhalarının asılması	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
41	Lab/Atölye	Kimyasal malzemelerin uygun olmayan biçimde depolanması	Kimyasallara maruz kalma, yangın, patlama	2	4	8	Uygun depolama alanlarının oluşturulması ve çalışanlara konu ile ilgili eğitim verilmesi	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
42	Lab/Atölye	Elektrik tesisatının uygun olmaması	Elektrik çarpmas, yangın	2	4	8	Yeni bir fiziki bina yapılıncaya kadar mevcut elektrik tesisatının kontrol sıklığının artırılması.	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4

	İŞYERİ ADI :PAMUKOVA MYO	RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				Hazırlanma Tarihi	22.10.2024
	ADRESİ :PAMUKOVA	Risk Değerlendirme Ekip Üyeleri: Prof. Dr. Fatih SÖNMEZ, Öğr. Gör. Recep ŞEN, Öğr. Gör. Hüseyin DURAN, Niyazi BAŞ, Ahmet CÖMERT, Zekeriya ÇETİN, Öğr. Gör. Dr. Zuhal ŞAHİN, Öğr. Gör. Tülay DURAN, Öğr. Gör. Dr.Kaan DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Selen ŞEN				Geçerlik Tarihi	22.10.2030
						Revizyon numarası	00

Risk Öncelik Durumu:

R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)
R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)

R:15-16-20(Önemli Risk)

R:25(Kabul Edilemez Risk)

Risk Değerlendirme Kriterleri:

Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir, Her gün

Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerekli, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerekli 4- Uzun Kayı, Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü

DEĞERLENDİRME TABLOSU				DERECELİ DİRME TABLOSU			ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					ALINAN ÖNLEM SONRASI		
NO	FAALİYET/ YER	TEHLİKE	RİSK	OLASILIK	ŞİDDET	RDS	ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	HEDEF TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	ŞİDDET	RDS
43	Lab/Atölye	Depo alanı dışıda malzeme depolanması, yangın	Yanık, yaralanma, ölüm	2	4	8	Depo olarak belirlenen alanlar dışında malzeme depolanmaması	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
44	Lab/Atölye	Yangın söndürme sistemlerinin bulunmaması	Yanık, boğulma, yaralanma, ölüm	3	4	12	Yangın söndürme tüpü konulması	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
45	Lab/Atölye	Kimyasalların MSDS formlarından çalışanların bilgili olmaması	Yangın, Patlama	2	4	8	Çalışanların MSDS formları hakkında bilgili olması sağlanacaktır.	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
46	Lab/Atölye	Uyarı ikaz işaretleri bulunmayışı	Kaza, yaralanma	2	4	8	Uygun yerlere uyarı ikaz işaretleri asılacaktır.	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
47	Lab/Atölye	Bazı kimyasalların tanımı olmaması	Kaza, yaralanma	3	4	12	Kimyasal maddeler herkesin anlayacağı şekilde tanımlanacak ve MSDS formları oluşturulacaktır.	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
48	Lab/Atölye	Laboratuvarın fiziki mekanları yetersiz	Kaza, yaralanma, meslek hastalığı	3	4	12	Fiziki imkanları daha yeterli ve daha güvenli bir laboratuvar inşa edilmeli.	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
49	Lab/Atölye	Laboratuvarda havalandırma olmaması	Meslek hastalığı	3	4	12	Havalandırma sistemi kurulması gerekmektedir.	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
50	Lab/Atölye	Laboratuvarda zeminde ıslaklık	Elektrik tehlikesi	3	4	12	Laboratuvarın düzenli aralıklarla temizlenmesi yerlerdeki ıslaklık ve benzeri durumlarda derhal temizlenmesi sağlanmalı.	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
51	Lab/Atölye	Elektrik tesisatı yetersiz	Cihazlara zarar verme, ekipmanın işlev görmemesi	3	4	12	Elektrik tesisatı gözden geçirilerek onarım gereken yerler onararak veya yenilenerek tesisat yeterli bir şekle sokulmalı.	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
52	Lab/Atölye	Kaygan Zemin	Kayma, takılma, düşme	2	4	8	Temizlik sırasında uyarı levhaları kullanılmalı.	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4

	İŞYERİ ADI :PAMUKOVA MYO	RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				Hazırlanma Tarihi	22.10.2024
	ADRESİ :PAMUKOVA	Risk Değerlendirme Ekip Üyeleri: Prof. Dr. Fatih SÖNMEZ, Öğr. Gör. Recep ŞEN, Öğr. Gör. Hüseyin DURAN, Niyazi BAŞ, Ahmet CÖMERT, Zekeriya ÇETİN, Öğr. Gör. Dr. Zuhal ŞAHİN, Öğr. Gör. Tülay DURAN, Öğr. Gör. Dr.Kaan DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Selen ŞEN				Geçerlik Tarihi	22.10.2030
						Revizyon numarası	00

Risk Öncelik Durumu:

R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)
R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)

R:15-16-20(Önemli Risk)
R:25(Kabul Edilemez Risk)

Risk Değerlendirme Kriterleri:

Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir, Her gün
Şiddet: 1- İlk Yardım Yeterli 2- İlk Yardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzun Kaybı, Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü

DEĞERLENDİRME TABLOSU				DERECELEN DİRME TABLOSU			ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					ALINAN ÖNLEM SONRASI		
NO	FAALİYET/ YER	TEHLİKE	RİSK	OLASILIK	ŞİDDET	RDS	ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	HEDEF TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	ŞİDDET	RDS
53	Lab/Atölye	Kimyasal maddelerin buharlaşması ve havada toksik gazların oluşması	Yangın, patlama, meslek hastalığı	3	4	12	Kimyasal buharların etkilerini azaltmak için laboratuvarlarda uygun havalandırma sistemleri ve uygun koruyucu donanımlar kullanmak	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
54	Lab/Atölye	Kimyasal maddelerin sızması veya dökülmesi cilt, göz ve solunum yolları üzerinde zarar oluşması	Meslek hastalığı, yangın, patlama	3	4	12	imyasal sızıntıları temizlemek için özel temizlik kitleri bulundurmak, Kimyasal temas durumunda kullanılacak göz yıkama istasyonları ve acil duşlar bulundurmak,	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
55	Lab/Atölye	Yanyana depolanmaması gereken kimyasalların yanyana depolanması sonucu kimyasalların birbiri ile karışarak yangın, tehlikeli kimyasal reaksiyon oluşması sonucu patlamalar veya ısınmaların oluşması	Yangın, patlama, yaralanma	3	4	12	Kimyasalları doğru bir şekilde etiketlemek ve güvenli, uygun sıcaklık ve nem koşullarında depolama bununla ilgili malzeme güvenlik bilgi formlarının bulundurulması kimyasal depolama matrisinin oluşturulması Yanıcı, toksik ve reaktif kimyasalları ayrı ayrı depolamak ve uygun güvenlik önlemlerinin alınması	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
56	Lab/Atölye	Kimyasalların ciltle, gözle veya ağızla teması zararlılara yol açması	Yanık, boğulma, yaralanma,ölüm	3	4	12	Kişisel koruyucu donanım kullanmak, Kimyasal temas durumunda kullanılacak göz yıkama istasyonları ve acil duşlar bulundurulması	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4

	İŞYERİ ADI :PAMUKOVA MYO	RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				Hazırlanma Tarihi	22.10.2024
	ADRESİ :PAMUKOVA	Risk Değerlendirme Ekip Üyeleri: Prof. Dr. Fatih SÖNMEZ, Öğr. Gör. Recep ŞEN, Öğr. Gör. Hüseyin DURAN, Niyazi BAŞ, Ahmet CÖMERT, Zekeriya ÇETİN, Öğr. Gör. Dr. Zuhal ŞAHİN, Öğr. Gör. Tülay DURAN, Öğr. Gör. Dr.Kaan DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Selen ŞEN				Geçerlik Tarihi	22.10.2030
						Revizyon numarası	00

Risk Öncelik Durumu:

R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)
R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)

R:15-16-20(Önemli Risk)
R:25(Kabul Edilemez Risk)

Risk Değerlendirme Kriterleri:

Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir, Her gün
Şiddet: 1- İlkaydım Yeterli 2- İlkaydım Gerekli, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerekli 4- Uzun Kayı, Meslek Hastalıkları 5- İş Göremez/Ölümlü

DEĞERLENDİRME TABLOSU				DERECELEN DİRME TABLOSU			ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					ALINAN ÖNLEM SONRASI		
NO	FAALİYET/ YER	TEHLİKE	RİSK	OLASILIK	ŞİDDET	RDS	ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	HEDEF TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	ŞİDDET	RDS
57	Lab/Atölye	Gıda laboratuvarlarında Mikroorganizmalar ve biyolojik örneklerle çalışırken enfeksiyon riski, çapraz kontaminasyon ve biyolojik atıkların yanlış yönetilmesi	Meslek hastalığı, çevre kirliliği ve yaralanma	3	4	12	Biyolojik örneklerle çalışırken eldiven, maske ve laboratuvar önlüğü gibi KKD'ler kullanılması, çalışma alanlarının düzenli olarak dezenfekte edilmesi ve biyolojik atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesinin sağlanması bunun için laboratuvar çalışma talimatı ve atık yönetim talimatının oluşturulması	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
58	Lab/Atölye	Elektrik çarpması, kısa devreler veya elektrik kablolarının hasar görmesi	Maddi Kayıp Yaralanma	3	4	12	Elektrik ekipmanlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımının yapılması. Elektrik güvenlik kurallarına uyulması. Topraklama sistemlerinin düzgün çalıştığını kontrol edilmesi, Kısa devre ve elektrik çarpması durumları için acil durum prosedürlerinin hazırlanması,	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
59	Lab/Atölye	Yapılan İşe Uygun Teçhizat Kullanmama	Maddi Kayıp Yaralanma	3	4	12	Kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanmak, örneğin gözlük, eldiven ve maskeler.	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4
60	Lab/Atölye	Çalışanların, Güvenli Çalışma Koşullarını Bilmemesi	Ekonomik Kayıplar Yaralanma	3	4	12	Çalışanlara, güvenli çalışma koşulları konusunda eğitim verilmesi	Okul Müdürü	31.12.2024			1	4	4

	İŞYERİ ADI :PAMUKOVA MYO	RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				Hazırlanma Tarihi	22.10.2024
	ADRESİ :PAMUKOVA	Risk Değerlendirme Ekip Üyeleri: Prof. Dr. Fatih SÖNMEZ, Öğr. Gör. Recep ŞEN, Öğr. Gör. Hüseyin DURAN, Niyazi BAŞ, Ahmet CÖMERT, Zekeriya ÇETİN, Öğr. Gör. Dr. Zuhal ŞAHİN, Öğr. Gör. Tülay DURAN, Öğr. Gör. Dr.Kaan DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Selen ŞEN				Geçerlik Tarihi	22.10.2030
						Revizyon numarası	00

Risk Öncelik Durumu:

R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)
R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)

R:15-16-20(Önemli Risk)

R:25(Kabul Edilemez Risk)

Risk Değerlendirme Kriterleri:

Olasılık: 1- Neredeyse Mükün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir, Her gün

Şiddet: 1- İlk Yardım Yeterli 2- İlk Yardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzun Kaybı, Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü

DEĞERLENDİRME TABLOSU				DERECELİ DİRME TABLOSU			ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					ALINAN ÖNLEM SONRASI		
NO	FAALİYET/ YER	TEHLİKE	RİSK	OLASILIK	ŞİDDET	RDS	ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	HEDEF TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	ŞİDDET	RDS
61	Kazan Dairesi	Kazan dairesinin yeterli büyüklükte olmaması	Acil durumlara müdahale edememe, kayma-takılma-düşme	2	4	8	Kazan dairesi büyüklükleri kontrol edilmeli kazan dairesi depo olarak kullanılmamalı gerekli bakım ve kontrollerin düzenli yapılmalıdır. Bakım formları arşivlenmelidir.	Okul Müdürü	31.12.2024		Yeterli büyüklükte imal edilmiştir.	1	4	4
62	Kazan Dairesi	Kazan dairesinde yeterli havalandırma sağlanmaması	Maddi kayıp, yaralanma, ölüm	2	5	10	Havalandırma sistemleri kontrol edilmelidir.	Okul Müdürü	31.12.2024		Yeterli havalandırma bulunmaktadır.	1	5	5
63	Kazan Dairesi	Kazan dairesinde aşırı sıcaklık olması ve nem kontrolünün yapılmaması	Maddi kayıp, yaralanma,	2	4	8	Kazan dairelerine sıcaklık ve nem ölçer bulundurularak çalışma ortamı takip edilmelidir. Bunu için günlük takip çizelgesi oluşturulmalıdır.	Okul Müdürü	31.12.2024	Kazan dairelerine sıcaklık ve nem ölçer bulundurularak çalışma ortamı takip ediliyor.	Kazan dairelerine sıcaklık ve nem ölçer bulundurularak çalışma ortamı takip ediliyor.	1	4	4
64	Kazan Dairesi	Kazan dairesinde acil çıkışlar açık ve erişilebilir olmaması, çıkışların işaretlenmiş ve engellenmiş olması	Maddi kayıp, yaralanma, ölüm	3	3	9	Kazan dairesinde acil çıkışların açık ve erişilebilir olması sağlanmalıdır.	Okul Müdürü	31.12.2024		Acil çıkış bulunmaktadır.	1	3	3
65	Kazan Dairesi	Yangın söndürme ekipmanlarının olmaması	Maddi kayıp, yaralanma, ölüm	2	4	8	Yangın söndürme ekipmanları kontrol edilmeli, bakımları yapılmalıdır.	Okul Müdürü	31.12.2024		2025 tarihinde yeniden dolumu yapılacaktır.	1	4	4
66	Kazan Dairesi	Kazan dairesi elektrik panosu önüne konan izole paspasların ıslanmayacak şekilde belirli bir yükseklikte olmaması	Maddi kayıp, yaralanma, ölüm	2	5	10	İzolasyon paspasları kontrol edilerek suyla temas etmeyecek şekilde konuşturulmalıdır.	Okul Müdürü	31.12.2024		İzole paspas konulması sağlanacaktır.	1	5	5
67	Kazan Dairesi	Elektrik panoları, aydınlatma ve diğer kablo tesisatlarının exproof malzemelerden yapılmaması	Maddi kayıp, yaralanma, ölüm	2	5	10	Elektrik tesisatı ile ilgili kontrollerin yaptırılarak uygun suz olan tesisatların yenilenmesi	Okul Müdürü	31.12.2024	Elektrik tesisatı ile ilgili problem oluştuğunda Yapı İşleri Daire Başkanlığından destek alınmaktadır.	Elektrik tesisatı ile ilgili problem oluştuğunda Yapı İşleri Daire Başkanlığından destek alınmaktadır.	1	5	5

	İŞYERİ ADI :PAMUKOVA MYO	RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				Hazırlanma Tarihi	22.10.2024
	ADRESİ :PAMUKOVA	Risk Değerlendirme Ekip Üyeleri: Prof. Dr. Fatih SÖNMEZ, Öğr. Gör. Recep ŞEN, Öğr. Gör. Hüseyin DURAN, Niyazi BAŞ, Ahmet CÖMERT, Zekeriya ÇETİN, Öğr. Gör. Dr. Zuhal ŞAHİN, Öğr. Gör. Tülay DURAN, Öğr. Gör. Dr.Kaan DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Selen ŞEN				Geçerlik Tarihi	22.10.2030
						Revizyon numarası	00

Risk Öncelik Durumu:

R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)
R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)

R:15-16-20(Önemli Risk)

R:25(Kabul Edilemez Risk)

Risk Değerlendirme Kriterleri:

Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir, Her gün

Şiddet: 1- İlk yardım Yeterli 2- İlk yardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzun Kaybı, Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü

DEĞERLENDİRME TABLOSU				DERECELENDİRME TABLOSU			ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					ALINAN ÖNLEM SONRASI		
NO	FAALİYET/YER	TEHLİKE	RİSK	OLASILIK	ŞİDDET	RDS	ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	HEDEF TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	ŞİDDET	RDS
68	Kazan Dairesi	Kazan dairelerinde aydınlatma sistemleri tavandan en az 50 cm. aşağıya sarkacak şekilde veya üst havalandırma seviyesinin altında kalacak şekilde zincirlerle veya yan duvarlara etanj tipi floresan olmaması ve tesisatın ise anti-gron olarak tesis edilmemesi	Maddi kayıp, yaralanma, ölüm	2	5	10	Elektrik tesisatı ile ilgili kontrollerin yaptırılarak uygunsuz olan tesisatların yenilenmesi	Okul Müdürü	31.12.2024		Aydınlatma uygundur.	1	5	5
69	Kazan Dairesi	Elektrik kesilmeleri ve voltaj düşmelerinde brülör otomatik olarak kapatılmaması	Maddi kayıp, yaralanma, ölüm	2	5	10	Periyodik olarak brülör bakımlarının yaptırılması	Okul Müdürü	31.12.2024		Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerekli kontroller yapılmaktadır.	1	5	5
70	Kazan Dairesi	Kazan dairesindeki üst havalandırma menfezlerinin herhangi bir nedenle önünün kapanması	Maddi kayıp, yaralanma, ölüm	2	5	10	Günlük kazan dairesi kontrollerinde takip edilmesi	Okul Müdürü	31.12.2024		Görevli personel tarafından kontrol edilmektedir.	1	5	5
71	Kazan Dairesi	Kazan dairesinde bulunan tüm sistemlerin periyodik bakım onarımının yapılmaması	Maddi kayıp, yaralanma, ölüm	2	5	10	Yıllık olarak periyodik bakım ve onarımın yapılması sağlanarak takibinin yapılması	Okul Müdürü	31.12.2024		Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerekli kontroller yapılmaktadır.	1	5	5
72	Kazan Dairesi	Kazan dairesinde Gaz ve Duman Dedektörünün olmaması veya çalışmaması	Maddi kayıp, yaralanma, ölüm	2	5	10	Gaz ve duman dedektörü tesisatının yaptırılarak periyodik bakımların yaptırılması	Okul Müdürü	31.12.2024		Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerekli kontroller yapılmaktadır.	1	5	5

	İŞYERİ ADI :PAMUKOVA MYO	RİSK DEĞERLENDİRME FORMU				Hazırlanma Tarihi	22.10.2024
	ADRESİ :PAMUKOVA	Risk Değerlendirme Ekip Üyeleri: Prof. Dr. Fatih SÖNMEZ, Öğr. Gör. Recep ŞEN, Öğr. Gör. Hüseyin DURAN, Niyazi BAŞ, Ahmet CÖMERT, Zekeriya ÇETİN, Öğr. Gör. Dr. Zuhul ŞAHİN, Öğr. Gör. Tülay DURAN, Öğr. Gör. Dr.Kaan DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Selen ŞEN				Geçerlik Tarihi	22.10.2030
						Revizyon numarası	00

Risk Öncelik Durumu:

R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)
R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)

R:15-16-20(Önemli Risk)

R:25(Kabul Edilemez Risk)

Risk Değerlendirme Kriterleri:

Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir, Her gün

Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzun Kaybı, Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü

DEĞERLENDİRME TABLOSU				DERECELENDİRME TABLOSU			ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					ALINAN ÖNLEM SONRASI		
NO	FAALİYET/YER	TEHLİKE	RİSK	OLASILIK	ŞİDDET	RDS	ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	HEDEF TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	ŞİDDET	RDS
73	Kazan Dairesi	Yangın algılama ve bildirme tesisatının bulunmaması veya çalışmaması	Maddi kayıp, yaralanma, ölüm	2	5	10	Yangın algılama ve bildirme tesisatının yaptırılarak periyodik bakımların yaptırılması	Okul Müdürü	31.12.2024		Görevli personel tarafından kontrol edilmektedir.	1	5	5
74	Kazan Dairesi	Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmemesi sonucu devrilmesi	Maddi kayıp, yaralanma, ölüm	2	5	10	Devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmesinin yaptırılmasıdır.	Okul Müdürü	31.12.2024		Gerekli tedbir alınmıştır.	1	5	5
75	Kazan Dairesi	Kazan dairelerine yangıcı, yakıcı, patlayıcı vb. gibi malzemeler koyarak depo olarak kullanılması	Maddi kayıp, yaralanma, ölüm	2	4	8	Kazan dairelerinin depo olarak kullanılmaması konu ile ilgili uyarıların tüm personele yapılarak takibinin yapılması	Okul Müdürü	31.12.2024		15.04.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.	1	4	4
76	Kazan Dairesi	Kazan dairelerinin yetkisiz kişilerce işletilmesi	Maddi kayıp, yaralanma, ölüm	2	5	10	Kazan direklerinin işletme ve günlük bakımını yapan personele yetkili kurumdan eğitim aldırılması	Okul Müdürü	31.12.2024	Görevlin personelin gerekli eğitimi alması sağlanacaktır.	Görevlin personelin gerekli eğitimi alması sağlanacaktır.	1	5	5
77	Acil Durumlar Planlama	Deprem acil durum tahliye tatbikatının yapılmaması	Depremde müdahale güçlüğü	2	5	10	Deprem eğitimi ve tatbikatların sıklığının artırılarak öğrenci ve çalışanlar için farkındalığın artırılması	Okul Müdürü	31.12.2024	04.03.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.	12.12.2024 tarihinde yapılacaktır.	1	5	5
78	Acil Durumlar Planlama	Acil Durum Toplanma Alanı bulunmaması veya yerinin bilinmemesi	Acil durumlara müdahale güçlüğü	2	3	6	Acil Durum Toplanma Alanı bulunmaktadır. Toplanma alanının önemi ve yeri ile ilgili öğrenci ve çalışanlar için farkındalığın artırılması	Okul Müdürü	31.12.2024		Toplanma alanı belirlenerek gerekli bilgilendirme levhası mevcuttur.	1	3	3

	İŞYERİ ADI :PAMUKOVA MYO	RİSK DEĞERLENDİRME FORMU Risk Değerlendirme Ekip Üyeleri: Prof. Dr. Fatih SÖNMEZ, Öğr. Gör. Recep ŞEN, Öğr. Gör. Hüseyin DURAN, Niyazi BAŞ, Ahmet CÖMERT, Zekeriya ÇETİN, Öğr. Gör. Dr. Zuhul ŞAHİN, Öğr. Gör. Tülay DURAN, Öğr. Gör. Dr.Kaan DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Selen ŞEN	Hazırlanma Tarihi	22.10.2024
	ADRESİ :PAMUKOVA		Geçerlik Tarihi	22.10.2030
			Revizyon numarası	00

Risk Öncelik Durumu:

R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk)
R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)

R:15-16-20(Önemli Risk)
R:25(Kabul Edilemez Risk)

Risk Değerlendirme Kriterleri:

Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir, Her gün

Şiddet: 1- İlk yardım Yeterli 2- İlk yardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzun Kaybı, Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü

DEĞERLENDİRME TABLOSU				DERECELİ DİRME TABLOSU			ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					ALINAN ÖNLEM SONRASI		
NO	FAALİYET/ YER	TEHLİKE	RİSK	OLASILIK	ŞİDDET	RDS	ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	HEDEF TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	ŞİDDET	RDS
79	Acil Durumlar	Yangın Söndürme Ekip üyelerinin Eğitimlerinin yapılmaması	Yangına etkin müdahale edememe	2	5	10	Uygulamalı eğitimlerin sıklığının artırılması ve tatbikatların gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.	Okul Müdürü	31.12.2024	04.03.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.	12.12.2024 tarihinde yapılacaktır.	1	5	5
80	Acil Durumlar	Acil Durum Kaçış Planı eksikliği	Acil durum esnasında tahliye güçlüğü	2	5	10	Her kat için acil durum kaçış planı hazırlanarak uygun yerlere asılmalıdır.	Okul Müdürü	31.12.2024		Acil durum planları katlarda mevcuttur.	1	5	5
81	Acil Durumlar	Acil durum telefonları duyurulmaması	Haberleşme güçlüğü	2	5	10	Yangın emniyet talimatı levhasının uygun yerlere asılması gerekmektedir.	Okul Müdürü	31.12.2024		Yangın emniyet talimatı katlarda mevcuttur.	1	5	5
82	Acil Durumlar	Acil durum ekiplerinin çalışanlara duyurulmaması	Acil durumlara müdahale güçlüğü	2	4	8	Yangın emniyet talimatında bulunan acil durum ekiplerinin güncel olması ve levhasının güncel tutularak uygun yerlere asılması	Okul Müdürü	31.12.2024		Yangın emniyet talimatı katlarda mevcuttur.	1	4	4
83	Acil Durumlar	İlk yardım sertifikalı personel bulunmaması	Acil durumlara müdahale edememe	2	4	8	Personelin ilk yardımcı sertifikası almasının teşvik edilerek eğitim taleplerinin oluşturulması	Okul Müdürü	31.12.2024	İlk yardımcı sertifikası alan personelimiz mevcuttur.	İlk yardımcı sertifikası alan personelimiz mevcuttur.	1	4	4
84	Acil Durumlar Planlama	Deprem acil durum tahliye tatbikatının yapılmaması	Depremde müdahale güçlüğü	2	5	10	Deprem eğitimi ve tatbikatların yapılması	Okul Müdürü	31.12.2024	04.03.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.	12.12.2024 tarihinde yapılacaktır.	1	5	5
85	Acil Durumlar Planlama	Acil Durum Toplanma Alanı bulunmaması	Acil durumlara müdahale güçlüğü	2	3	6	Acil Durum Toplanma Alanı oluşturulması ve toplanma alanının işaretlenmesi	Okul Müdürü	31.12.2024		Toplanma alanı belirlenerek gerekli bilgilendirme levhası mevcuttur.	1	3	3
86	Acil Durumlar	Yangın Söndürme Ekip üyelerinin Eğitimlerinin yapılmaması	Yangına etkin müdahale edememe	2	5	10	Uygulamalı Eğitimlerin gerçekleştirilmesi	Okul Müdürü	31.12.2024	04.03.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.	12.12.2024 tarihinde yapılacaktır.	1	5	5
87	Acil Durumlar	Acil Durum Kaçış Planı eksikliği	Acil durum esnasında tahliye güçlüğü	2	5	10	Her kat için acil durum kaçış planı hazırlanarak uygun yerlere asılacak	Okul Müdürü	31.12.2024		Acil durum planları katlarda mevcuttur.	1	5	5

	İŞYERİ ADI :PAMUKOVA MYO	RİSK DEĞERLENDİRME FORMU Risk Değerlendirme Ekip Üyeleri: Prof. Dr. Fatih SÖNMEZ, Öğr. Gör. Recep ŞEN, Öğr. Gör. Hüseyin DURAN, Niyazi BAŞ, Ahmet CÖMERT, Zekeriya ÇETİN, Öğr. Gör. Dr. Zuhâl ŞAHİN, Öğr. Gör. Tülay DURAN, Öğr. Gör. Dr.Kaan DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Selen ŞEN	Hazırlanma Tarihi	22.10.2024
	ADRESİ :PAMUKOVA		Geçerlik Tarihi	22.10.2030
			Revizyon numarası	00

Risk Öncelik Durumu: R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk)	R:15-16-20(Önemli Risk) R:25(Kabul Edilemez Risk)	Risk Değerlendirme Kriterleri: Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir, Her gün Şiddet: 1- İlkaydım Yeterli 2- İlkaydım Gerekli, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerekli 4- Uzun Kaybı, Meslek Hastalıkları 5- İş Görmeyiz/Ölümlü
--	--	---

DEĞERLENDİRME TABLOSU				DERECELİ DİRME TABLOSU			ÖNLEMLER BÖLÜMÜ					ALINAN ÖNLEM SONRASI		
NO	FAALİYET/ YER	TEHLİKE	RİSK	OLASILIK	ŞİDDET	RDS	ALINACAK ÖNLEMLER	SORUMLU	HEDEF TARİH	GERÇEKLEŞME TARİHİ	ALINAN ÖNLEM	OLASILIK	ŞİDDET	RDS
88	Acil Durumlar	Acil durum telefonları duyurulmaması	Haberleşme güçlüğü	2	5	10	Yangın emniyet talimatı levhasının işlenerek uygun yerlere asılması	Okul Müdürü	31.12.2024		Yangın emniyet talimatı katlarda mevcuttur.	1	5	5
89	Acil Durumlar	Acil Durum ekipleri çalışanlara duyurulmaması	Acil durumlara müdahale güçlüğü	2	5	10	Acil durum ekiplerine görevlerinin tebliğ edilmesi	Okul Müdürü	31.12.2024	Görevlendirilmeler yapılmıştır.	Yangın Emniyet Talimatı'nda görevlendirmeler belirtilmiştir.	1	5	5
90	Acil Durumlar	İşyerine uygun bir Acil durum planı olmaması	Çalışanların acil durumlarda karşılarında önceden hazırlıklı olmaması	2	5	10	İşyerine uygun hazırlana Acil durum planının öğrenci ve çalışanlara anlatılarak farkındalığın artırılması	Okul Müdürü	31.12.2024	04.03.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.	12.12.2024 tarihinde yapılacaktır.	1	5	5
91	Okul Güvenliği Faaliyeti	Üçüncü şahıslardan kaynaklanan olaylar ve güvenlik biriminin olaylara müdahale edememesi	Yaralanma ve iş kazası riskleri	3	3	9	Özel Güvenlik Mevzuatına uygun çalışanların istihdam edilmesi	Genel Sekreterlik Koruma Güvenlik Şube Müdürlüğü	31.12.2024	Özel Güvenlik Personeli bulunmaktadır.	Özel Güvenlik Personeli bulunmaktadır.	1	3	3
92	Okul Güvenliği Faaliyeti	Üçüncü şahıslardan sahaya girişi	Yaralanma, Kazaya sebep verme	3	3	9	Güvenlik birimlerinin kontrolünde şahısların sahaya alınması ve gerekli uyarı ve ikaz işaretlerinin asılması.	Genel Sekreterlik Koruma Güvenlik Şube Müdürlüğü	31.12.2024	Özel Güvenlik Personeli tarafından kontrol edilmektedir.	Özel Güvenlik Personeli tarafından kontrol edilmektedir.	1	3	3
93	Okul Güvenliği Faaliyeti	Gece yaşanabilecek olaylar	Binalara sabotaj yapılması	2	5	10	Gece devriye atılması ve kamera sistemi ile izlenmesi gerekmektedir.	Genel Sekreterlik Koruma Güvenlik Şube Müdürlüğü	31.12.2024	Kamera sistemi le 24 saat izlenme yapılmaktadır.	Kamera sistemi le 24 saat izlenme yapılmaktadır.	1	5	5